

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.5-7/2015

2	3	5	0	1	4	8	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Garliavos katilinė, Garo ir karšto vandens gamyba, Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „KAUNO ENERGIJA“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 650, faksas (8 37) 305 622, el. p. info@kaunoenergija.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: Aplinkos oro taršos valdymas.

Pastaba: Taršos leidimas keičia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 30 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/3-05 (koreguotą: 2008 m. vasario 13 d., 2009 m. gruodžio 30 d., 2011 m. gruodžio 23 d.). Pakeista specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“.

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2015 m. vasario 9 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė

(Vardas, pavardė)



(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Deginamo kuro rūšis – gamtinės dujos		
Azoto oksidai (A)	250	16,865
Anglies monoksidas (A)	177	41,952
	Viso:	58,817
Deginamo kuro rūšis – mazutas (rezervinis)		
Azoto oksidai (A)	250	0,398
Kietosios dalelės (A)	6493	0,100
Sieros dioksidas (A)	1753	3,920
Anglies monoksidas (A)	177	1,287
Vanadžio pentoksidas (A)	2023	0,016
	Viso:	4,434
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Angliavandeniliai	308	0,631
	Iš viso:	65,169

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu) [renginio pavadinimas Garliavos katilinė]

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3	4	vnt.	5	6
Deginamo kuro rūšis – gamtinės dujos						
Katilinė, vandens šildymo katilai DKVR10-13; 6,5 MW; DKVR10-13; 6,5 MW;	001 arba (G01); (03, 04)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	20,137
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	8,095
Katilinė, vandens šildymo katilai BUDERUS 5,2 MW; BUDERUS 9,3 MW	002 arba (G02) (05, 06)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	400	21,815
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	8,770
Viso:						
Deginamo kuro rūšis – mazutas (rezervinis)						
Katilinė, vandens šildymo katilai DKVR10-13; 6,5 MW; DKVR10-13; 6,5 MW;	001 arba (G01) (03, 04)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	1,030
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,318
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,080
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	3,136
		Vanadžio pentoksidas	2023	mg/Nm ³	-	0,013
Katilinė, vandens šildymo katilas BUDERUS 9,3 MW	002 arba (G02); (06)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	0,257
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,080
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,020
Sieros dioksidas (A)						
1753						

		Vanadžio pentoksidas	2023	mg/Nm ³	-	0,003
Skysto kuro talpykla	601	Lakūs organiniai junginiai	308	g/s	-	5,721
					Iš viso įrenginiui:	0,631
						65,169

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.