

Originalas nebus siunčiamas



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Faks.: 8 706 62000

2014-06-15 Nr. (4.39)-22-2138  
I 2014-06-16 Nr. (2.6)-A4-2424

**DĖL PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI**

Vadovaudamiesi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 73 punktu teikiame pastabas dėl Hoegh LNG Klaipėda TIPK paraiškos turinio:

Paraiškoje pateikiamoje informacijoje pastebėti neatitikimai. Skyriuje apie vandens išgavimą (žr. 16. Informacija apie vandens išgavimo būdą) teigiama, kad tam tikru nuo gamtinių sąlygų priklausančiu laikotarpiu (kai paviršinio vandens temperatūra ne žemesnė nei 10°C), SkGD dujinimo procese įrenginiui dirbant atviru kontūru gali būti naudojamas paviršinis vanduo (marių), kuris bus siurbiamas į sistemą ir naudojamas kaip propano šildymo agentas, o po to išleidžiamas atgal į vandens telkinį. Paraiškoje neminima, kokios būklės vanduo bus išleidžiamas ir ar jis nebus užterštas šildymo procesu metu chemiškai ir termiškai.

Taip pat pastebėta, jog VIII skyriuje apie teršalų išleidimą su nuotekomis į aplinką (žr. 15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurią planuojama išleisti nuotekas) lentelė nepildoma, nes į paviršinį vandens telkinį nuotekos nebus išleidžiamos. Visgi šildymo proceso metu panaudotas vanduo išleidžiamas atgal į vandens telkinį ir dėl galimos taršos (nuoteku) turėtų būti pildoma.

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

R. Povilanskienė, tel. (8 46) 39 63 16, el. p. [rasa.povilanskiene@klaipeda.lt](mailto:rasa.povilanskiene@klaipeda.lt)

Budžetinė įstaiga  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08  
Faks. (8 46) 41 00 47  
El. p. [administracija@klaipeda.lt](mailto:administracija@klaipeda.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710823  
PVM mokėtojo kodas LT887108219