

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.8-8/2014

1	8	6	4	4	2	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ D.Kabiškių kurą deginančių įrenginių naudojimas

Sporto g. 13, D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Piliakalnio g. 50, Nemenčinė, Vilniaus r.,

tel., 8 5 238 1275, faks., 8 5 238 1277, el. p. info@nemenkom.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 25 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai A	250	0,431
Kietosios dalelės A	6493	1,557
Sieros dioksidas A	1753	2,058
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas A	177	3,217
	Iš viso:	7,263

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
 Įrenginio pavadinimas UAB "Nemenčinės komunalininkas" Didžiųjų Kabiškių katilinė Nr. RK-12

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Didžiųjų Kabiškių katilinė Nr. RK-12	001 (deginama akmens anglis)	Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	-	3,217
		Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	650	0,431
		Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	800	1,557
		Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm ³	2000	2,058
	002 (deginamas biokuras)	Anglies monoksidas A	177	mg/Nm ³	-	3,260
		Azoto oksidai A	250	mg/Nm ³	750	0,238
		Kietosios dalelės A	6493	mg/Nm ³	800	1,505
		Sieros dioksidas A	1753	mg/Nm ³	2000	0,679
Iš viso įrenginiui:						7,263

LEIDIMO PRIEDAI:
 Paraiška Taršos leidimui gauti
