



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr. T-Š.4-4/2014

1	6	6	9	0	1	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė, Montuotojų g. 7, Mažeikiai, tel. (8 443) 98172
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Mažeikių šiluma“, Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai, tel. (8 443) 98171, faks.: (8 443) 98193 el.p. info@mst.lt; siluma@mst.lt

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 8 puslapiai (pakeisto).

Išduotas Šiaulių RAAD 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 19.
(Koregavimai: 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. lapkričio 7 d., 2007 m. gruodžio 29 d., 2008 m. liepos 9 d., 2009 m. sausio 27 d., 2010 m. gegužės 26 d., 2011 m. sausio 12 d., 2012 m. birželio 8 d., 2012 m. gruodžio 3 d., 2013 m. birželio 12 d., 2014 m. kovo 10 d.)

Pakeistas 2014 m. gruodžio 23 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)



(Parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.

Paraiška leidimui gauti suderinta su:
Telšių visuomenės sveikatos centru, 2014-12-15

(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

Pastaba: 2006-12-29 išduotame TIPK leidime Nr. 19 nebegalioja 4 lentelė (pakeista į 3 lentelę Aplinkosauginių veiksmų planas); 22 p. ir prie jo esančios 26-31 lentelės (pakeista į 10 p. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus ir 10 lentelę); 28 p. (pakeista į 16 p.); 29-32 p. (pakeista į 17, 18 ir 19 p.); Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos vykdymui ir pakeista Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Parametras	Vienetai	Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB)	Esamos vertės	Veiksmai tikslui pasiekti	Laukiami rezultatai	Igyvendinimo data
1	2	3	4	5	6	7
Poveikio aplinkai mažinimas	-	-	-	10 MW ir 12 MW katilų keitimas naujais po 8 MW katilais	Aplinkos oro taršos mažinimas	2015 m IV ketvirtis

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

Susidarancios ūkio-buities nuotekos pagal sutartį Nr. I01006-1/154 „Dėl šalto vandens pirkimo – pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo“ su UAB „Mažeikių vandenys“ be valymo išleidžiamos į miesto komunalinių nuotekų tinklus.

Lietaus nuotekos nuo 1,9 ha katilinės teritorijos surenkamos per nuotekų surinkimo šulinius ir prieš išleidžiant į miesto tinklus nukreipiamos į įmonei priklausančius TERA-30 valymo įrenginius. Lietaus nuotekos nuo likusios 2,91 ha įmonės teritorijos surenkamos per surinkimo šulinius, iš kurių 5-se skendinčios medžiagos surenkamos ir išvalomos rankiniu būdu. Visos nuotekos išleidžiamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. Paviršinės nuotekos į Mažeikių miesto paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus UAB „Mažeikių vandenys“, nuvedamos pagal 2014-03-06 sutartį Nr. 101006 „Dėl naudojimo paviršinio (lietaus) nuotekų šalinimo tinklais“.

Prie galimai teršiamų teritorijų priskiriama tik rezervinio kuro laikymo ir perpylimo įrenginių ir privažiavimo kelių teritorija, kuri užima iki 0,77 ha plotą. Paviršinės nuotekos yra apvalomos valymo įrenginiuose TERA-30.

Biokuro katilinės kondensaciniuose ekonomizeriuose susidarantis kondensatas apvalomas ekonomizeriuose integruotuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamas į miesto komunalinių nuotekų tinklus. Ant kondensacinių ekonomizerių įrengti nuotekų apskaitos įrenginiai. Kondensaciniame ekonomizeryje Nr. 1 kondensato susidaro apie $60 \text{ m}^3/\text{p}$ (apie 22 tūkst. m^3/m), o Nr.2 – $5,5 \text{ m}^3/\text{p}$ (apie 2 tūkst. m^3/m).

Atsižvelgiant į kondensato vykdymo monitoringo rezultatus, į gamybines nuotekas patenka prioritietinės pavojingos (kadmis) ir pavojingos medžiagos (sunkieji metalai), esančios biokure ir į nuotekų sistemą patenkancios biokuro degimo metu. Šių teršalų fiksuojamos koncentracijos neviršija Nuotekų tvarkymo reglamente (Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2006 m. gegužės 17 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; TAR., 2014, Nr. 2014-15745)) nurodytų leistinių koncentracijų išleidimui į tinklus.