

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

---

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-A. 3-9/2014**

1	1	0	8	1	8	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Leipalingio katilinė, Alėjos g. 29A, Leipalingis, Leipalingio sen., Druskininkų sav. LT- 67279**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“, Pramonės g. 7, Druskininkai, LT-66181,  
tel.: 8 313 53772, faks. 8 313 57146, el. paštas: info@druskininkai.litesko.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys:

**Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 5 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų  
departamento

Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

## APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ Leipalingio katilinė

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	21,004
Azoto oksidai (A)	250	2,155
Sieros oksidai (A)	1753	0,288
Kietosios dalelės (A)	6493	3,821
	<b>Iš viso:</b>	<b>27,268</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ Leipalingio katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša			
		Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
					vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	
Katilinė	001 Garo katilas DKVR 6,5-13 (akmens anglis) Vandens šildymo katilas VK – RM – 2 (biokuras)	Anglies monoksidas CO (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	17,993	
		Azoto oksidai NO <sub>x</sub> (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750 682,26**	1,845	
		Kietos dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	700	3,258	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,28819	
	002 Vandens šildymo katilas Kalvis – 190MD (biokuras)	Anglies monoksidas CO (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	-	3,011	
		Azoto oksidai NO <sub>x</sub> (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,310	
		Kietos dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800	0,563	
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,000034	
	Iš viso įrenginiui:					<b>27,268</b>	

Pastaba: \*\*.- maksimalios vienkartinės koncentracijos deginant biokurą/biokurą ir akmens anglį. Biokuro ir akmens anglies maks. koncentracijų skaičiavimai pateikti paraiškos priede Nr.8.

***Papildomos Taršos leidimo sąlygos UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ Leipalingio katilinės veiklai vykdyti:***

*1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis. turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.*

