

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-Š.2-1/2014**

1	5	7	6	8	7	6	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Fortum Joniškio energija“ Centrinė katilinė, Bažnyčios g.4, Joniškis**  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Fortum Joniškio energija“, Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis,  
tel. (8 426) 53 488, faks. (8 426) 52 201, el. p. [joniskio.energija@fortum.lt](mailto:joniskio.energija@fortum.lt)  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 7 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vedėja

Laima Statkienė  
(Vardas, pavardė)



  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1		
Azoto oksidai (A)	2	3
Kietosios dalelės (A)	250	11,861
Sieros dioksidas (A)	6493	1,157
Amoniakas	1753	0,008
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	177	XXXXXXXXXXXX
	Iš viso:	55,567
		<b>68,593</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **UAB „Fortum Joniškio energija“ Centrinė katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša	
		pavadinimas	kodas		
1	2	3	4		
Centrinė katilinė (deginant dujinį kurą)	001	Anglies monoksidas (A)	177	vnt. 5	metinė, t/m. 7
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup> 400	15,524
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup> 350	5,305
		Kietosios dalelės (A)	6493	-	-
Centrinė katilinė (deginant kietąjį kurą (biokurą))	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup> 4000	-
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup> 750	40,040
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup> 2000	5,107
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup> 400	0
Centrinė katilinė (deginant skystąjį kurą)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup> 500	1,153
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup> 650	0,003
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup> 750	1,449
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup> 250	0,008
				Iš viso įrenginiui:	<b>68,593</b>

**Papildoma leidimo sąlyga:**

Išmetamų teršalų ribinės vertės turi būti kontroliuojamos pagal Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nustatytas išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.

**LEIDIMO PRIEDAI:**

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais;