





SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0.084
Kietosios dalelės	6493	0.021
Sieros dioksidas	1753	0.000008
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Anglies monoksidas	177	0.753
	<b>Iš viso:</b>	<b>0.858008</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Naujoji g. 130d, Alytus**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	008	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	Nenorm	0.753
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0.084
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800	0.021
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0.000008
		<b>Iš viso įrenginiui:</b>				

**Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:**

1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.