

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.4-5/2014**

1	8	3	6	3	3	9	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Tauragnų nuotekų valymo įrenginiai, Utenos r., Tauragnų sen., Tauragnų k.**  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Utenos vandenys“,  
Naujasodžio k., Utenos r., tel./faks. (8 389) 65 110, info@utenosvandenys.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:  
**Nuotekų tvarkymas ir išleidimas**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 18 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(vardas ir pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

**1 lentelė.** Informacija apie nuotekų išleidimo vieta/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupiti sukaupto rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.). Nepildoma.

**2.1 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo metu.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %		
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metų, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nuotekų valyklos paleidimo metu										
Niš	BDS <sub>7</sub>	406	406	13,3371	400	400		0,0360	13,140	1,5
1 mėnuo po paleidimo darbų										
Niš	BDS <sub>7</sub>	406	406	13,3371	241	241		0,0217	7,9168	40,6
2 mėnesiai po paleidimo darbų										
Niš	BDS <sub>7</sub>	406	406	13,3371	138	138		0,0124	4,5333	66,0
3 mėnesiai po paleidimo darbų										
Niš	BDS <sub>7</sub>	406	406	13,3371	34	23		0,0031	0,7556	94,3

**2.2 lentelė.** Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NiŠ	BDS <sub>7</sub>	406	406	13,3371	34	23		0,0031	0,7556	

Apie paleidimo derinimo darbų pradžią ir nuotekų išleidimą į aplinką būtina raštu informuoti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir kontrolės departamento Utenos skyrių.

#### Leidimo priedai

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.