

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.2-8/2015

1	4	5	4	4	7	9	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Joniškio butų ūkis“ Jurdaičių katilinė, Dvaro g.25, Jurdaičių k., Joniškio r., tel.861245200
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)


UAB „Joniškio butų ūkis“, Vilniaus g. 46, Joniškis, tel. (8 426) 60916, el. p. butuuk@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. liepos 15 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vyr. specialistė



Laima Statkienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	4,100
Kietosios dalelės (A)	6493	3,104
Sieros dioksidas (A)	1753	1,673
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	-
LOJ	308	0,003
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	
Anglies monoksidas (A)	177	17,133
	Iš viso:	26,013

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Jonišio butų ūkis“ Jurdaičių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (katilas „VŠK-31“ (1,15 MW) ir katilas „VITOPLEX-100“ (2 MW), kuras – skystas kuras)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	1,061
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	450	0,492
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	200	0,576
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	1,223
Kuro rezervuaras	002	LOJ	308	g/s	0,06887	0,001
	003	LOJ	308	g/s	0,06887	0,001
	004	LOJ	308	g/s	0,06887	0,001
Katilinė (katilas „HY4-650“ (0,65 MW), kuras – biokuras)	005	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	-	16,072
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	3,608
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	800	2,528
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,450
				Iš viso įrenginiui: 26,013		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kūrą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.