

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-P.6-10/2015

[1] [7] [3] [0] [0] [0] [6] [6] [4]

(Juridinio asmens kodas)

Obelių katilinė

Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Rokiškio komunalininkas“

Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis, tel./faks. (8 458) 71083, el.p. administracija@rokom.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 2 puslapiai.

Išduotas 2015 m. balandžio 3 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Panevėžio skyriaus vedėjas

Raimondas Palionis
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	2,403
Kietosios dalelės (A)	6493	0,451
Sieros dioksidas (A)	1753	0,035
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
LOJ	308	0,000003
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	18,089
	Iš viso:	20,978

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Obelių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001-01 (biokuras)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	18,063
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	2,396
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	700	0,451
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	0,035
	001-02 (skystas kuras)	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	500	0,026
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	650	0,007
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	250	0,0002
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	1700	0,00004
Skysto kuro saugykla	601	LOJ	308	g/s	0,000003	0,000003
					Iš viso įrenginiui:	20,978

LEIDIMO PRIEDAI
Paraiška taršos leidimui gauti
