

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-U.6-7/2014**

1	9	0	7	9	7	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Šiluminės energijos gamyba šildymui ir karšto vandens ruošimui  
Aušros g. 18B, Zarasai**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**Zarasų socialinės globos namai**

Aušros g. 18B, 32133 Zarasai, tel. 8 (385) 46650, faks.8-385-46650, el. p. [zarasusgn@zarasusgn.lt](mailto:zarasusgn@zarasusgn.lt)

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

**Aplinkos oro taršos valdymas**


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 30 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	2,289
Kietosios dalelės	6493	1,362
Sieros dioksidas	1753	3,386
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	7,461
	<b>Iš viso:</b>	<b>14,498</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

**Įrenginio pavadinimas Katilinė, Aušros g. 18B,32133 Zarasai**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7,461
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	2,289
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	1,362
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	3,386
				<b>Iš viso įrenginiui:</b>		
				<b>14,498</b>		

**Kitos Taršos leidimo sąlygos Zarasų socialinės globos namų katilinės veiklai vykdyti:**

- 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 patvirtintų Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 reikalavimais išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.*
- 2. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.*

**LEIDIMO PRIEDAI**

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Veiklos vykdytojo užpildyta ir pasirašyta deklaracija.