

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.6-10/2014

3	0	0	0	7	3	8	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Pramonės energija“

Kauno g. 120, Ukmergė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Pramonės energija“ Jogailos g. 4, Vilnius,
tel. 8 5 268 5989, faksas 8 5 268 5988, el. p. pramone@e-energija.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 20 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	4,873
Kietosios dalelės (A)	6493	0,646
Sieros dioksidas (A)	1753	0,0002
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	31,839
	Iš viso:	37,3582

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
 Įrenginio pavadinimas Biokuro katilinė Kauno g. 120, Ukmergė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Biokuro katilinė	055	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	4,873
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,646
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	31,839
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,0002
Iš viso įrenginiui:					37,3582	

LEIDIMO PRIEDAI:
 Paraiška Taršos leidimui gauti
