

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-A.1-10/2014**

1	4	9	7	2	0	2	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**ŠILUMINĖS ENERGIJOS GAMYBA ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI**  
Pramonės g. 15. Alytus

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**AB „Alytaus gelžbetonis“, Pramonės g. 15, LT- 62175 Alytus, tel.: 8 315 77751, faks.: 8 315 78087, el.paštas: konsultante@zebra.lt**

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:  
**Aplinkos oro taršos valdymas**

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014.m. rugsėjo 5 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų  
departamento  
Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė  
(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)





Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
**APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS**

**1 lentelė.** Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0.249
Kietosios dalelės	6493	0.598
Sieros dioksidas	1753	0.261
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	1.285
	<b>Iš viso:</b>	<b>2.393</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)  
 Įrenginio pavadinimas **AB "Alytaus gelžbetonis" katilinė, Pramonės g. 15, Alytus**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	068	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	Nenormuojamas	1.285
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	650.0	0.249
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	800.0	0.598
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000.0	0.261
		<b>Iš viso įrenginiui:</b>				

**Taršos leidimo sąlygos AB „Alytaus gelžbetonis“ katilinės veiklai vykdyti:**

- 1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.*