

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.5-6/2014

1	3	6	0	3	3	5	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „ENG“ biokuro katilinė, energijos gamyba, Lozoraičio g. 17A, Garliava, Kauno rajonas

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „ENG“ I. Kanto g. 18, LT-44296, Kaunas, tel.: 8 37 408 627, fakso Nr. 8 37 408628,
el.paštas info@eng.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: Aplinkos oro taršos valdymas.

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. liepos 23 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėjo pavaduotoja Jadvyga Bartkevičienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	18,574
Kietosios dalelės (A)	6493	9,483
Sieros dioksidas (A)	1753	1,850
Anglies monoksidas (A)	177	165,480
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
	Iš viso:	195,387

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Biokuro katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	vnt.	metinė, t/m.
1	2	3	4	vnt.	maks.	
Katilinė, Vandens šildymo katilas „Danstoker“ 5,2 MW	001	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	18,574
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	9,483
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	1,85
		Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	165,480
				Iš viso įrenginiui:		
				195,387		

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.