

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.5-3/2015

3	0	2	4	8	0	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Norbeworks“ Linkuvos katilinė, Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Norbeworks“, Gražioji g. 27, Titonių k., LT-83203 Pakruojo r.,
tel. (8 687) 20211, el. p. norbeworks@yahoo.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**


Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. kovo 9 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	0,2805
Kietosios dalelės (A)	6493	0,0695
Sieros dioksidas (A)	1753	0,0245
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	2,4988
	Iš viso:	2,8733

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Linkuvos katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3		4	5	6	7
Kaminas (VŠK D' Alessandro Termomeccanica CSA 950 (950 kW), VŠK Biotech HZ 200 (200 kW))	001	Anglies monoksidas (A)	177		mg/Nm ³	4000	2,4988
		Azoto oksidas (A)	250		mg/Nm ³	750	0,2805
		Kietosios dalelės (A)	6493		mg/Nm ³	400	0,0695
		Sieros dioksidas (A)	1753		mg/Nm ³	2000	0,0245
					Iš viso įrenginiui: 2,8733		

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais;