

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.5-1/2014

3	0	0	0	3	9	3	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus katilinė, Klevų g. 10, Balbieriškis, Prienų r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**Alytaus profesinio rengimo centras, Putinų g. 40, LT- 62175, Alytus, tel./faks 8 315 77979, el.p.:
alytus@aprc.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 3 puslapiai

Išduotas 2014 m. spalio 16 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Alytaus
skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai	250	0.410
Kietosios dalelės	6493	0.116
Sieros dioksidas	1753	0.071
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas	177	4.018
	Iš viso:	4.615

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas **Katilinė, Klevų g. 10, Balbieriškyje, Prienų raj.**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	4.018
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0.410
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0.116
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0.071
		Iš viso įrenginiui:				

Taršos leidimo sąlygos katilinės veiklai vykdyti:

1. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų“ reikalavimais išmetamų aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.