

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.2-6/2015

1	5	7	5	7	3	9	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Skaistgirio ŽŪB katilinė, Liepų g. 20, Skaistgirio k., Joniškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Skaistgirio ŽŪB, Liepų g.20, Skaistgirio k., Joniškio r., tel. 842660916, el. p.info@skaistgiriouzub.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gegužės 11 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	3,982
Kietosios dalelės (A)	6493	19,507
Sieros dioksidas (A)	1753	5,639
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	177	-
	Iš viso:	15,257
		44,385

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas **Skaistgirio ŽŪB katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša	
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.
1	2	3	4	vnt. maks.	7
Katilinė (AKKAYA YSB 150-6, 2,18 MW, Kuras – akmens anglis)	001	Anglies monoksidas (A)	177	5 mg/Nm ³	1000
		Azoto oksidai (A)	250	6 mg/Nm ³	650
		Kietosios dalelės (A)	6493	400 mg/Nm ³	400
		Sieros dioksidas (A)	1753	2000 mg/Nm ³	2000
Iš viso įrenginiui:					44,385

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiama ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.