

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.5-4/2015

1	7	7	3	9	0	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ Vilkyškių mstl. nuotekų valymo įrenginiai
Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgiai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

Vilniaus g. 12, LT-99292 Pagėgiai, tel. 844157260, faks. 844155770, el. p. info@pagegiuku.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro šios specialiosios dalys:


Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.

Leidimą sudaro 2 puslapiai

Išduotas 2015 m. kovo mėn. 12 d.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas

Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)



(Parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į grūną tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupiti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).

Lentelė nepildoma, nuotekos išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį.

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką					Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut. paros, mg/l	DLK vidut. metinė, mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	BDS ₇	526	477	24.06	17	-	12	0.0023	0.605	97.6
	N _b	94	85	4.29	-	-	20	-	1.008	76.5
	P _b	23	21	1.06	-	-	2	-	0.1008	90.5

LEIDIMO PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti skaitmeninėje laikmenoje.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 10 lapų.