

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-P.2-4/2014

1 6 4 7 0 2 1 4 5
(Juridinio asmens kodas)

Subačiaus nuotekų valymo įrenginiai, Dvariškių vs., Subačiaus sen., Kupiškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Kupiškio vandenys“, Ugniagesių g. 5, LT-40112 Kupiškis, tel. 8(459) 35145, faks. (8
459)35145, el.p. : vanduo@erdves.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

Leidimą sudaro 2 puslapiai

Išduotas 2014 m. spalio 13 d.

(Pakeista TIPK leidimo Nr. P2-2/018 22 punktą „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir
(arba) kanalizacijos tinklus“)

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Panevėžio skyriaus vedėjas Raimondas Palionis
(Vardas, pavardė)

A. V.

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.).
Lentelė nepildoma.

2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką					Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	<u>DLK mom., mg/l</u> LK mom., mg/l	<u>DLKvid.paros,mg/l</u> LK vid.paros, mg/l	<u>DLKvid.met.,mg/l</u> LK vid.met., mg/l	<u>DLT paros, t/d</u> LT paros, t/d	<u>DLT metu.,t/m.</u> LT metu., t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Subačiaus v.į.	BDS ₇	350	200	6,0	34/ 85*	-	23/ 55*	0,003/ 0,007*	0,69/ 1,65*	73

Pastabos:

*- LK ir LT nustatoma laikotarpiui iki 2015 m. gruodžio 31 d.