

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.1-9 /2016

1	5	3	2	5	1	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Akmenės energija“ Ventos katilinė, Ventos g. 26A, Venta, Akmenės r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Akmenės energija“, Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė,
tel. (8 425)56493, faks.: (8 425) 56950, el. p. info-nae@e-energija.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)


Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: „**Aplinkos oro taršos valdymas**“.
2. Leidimo priedai

Išduotas 2016 m. kovo 14 d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)



A. V.

Justina Černienė
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	11,566
Kietosios dalelės (A)	6493	28,800
Sieros dioksidas (A)	1753	11,520
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	141,684
	Iš viso:	193,57

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Akmenės energija“ Ventos katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis vnt.	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Biokuro katilas, 2,5 MW)	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	141,684
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	11,566
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	28,800
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	11,520
				Iš viso įrenginiui: 193,57		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kūrą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiama ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-Š.1-9/2016 PRIEDAI


1. Paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamais dokumentais.

2016 m. kovo 14 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė

(Vardas, pavardė)
A. V.



Justina Černienė
(parašas)